

# ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs  
Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvijas Republika, tālr./ fakss: +371 67212807;  
E-mail: [certcn@latnet.lv](mailto:certcn@latnet.lv); [www.sertifikacijascentrs.lv](http://www.sertifikacijascentrs.lv)

## Izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts Nr. 1327-CPR-0562

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK, tiek apliecināts, ka saskaņā ar ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmu (1) būvizstrādājums

### Grīdas izlīdzinošā masa SAKRET BAM

ar parametriem:

Korozīvo vielu izdalīšanās, klase	CT
Spiedes stiprība, klase	C20
Lieces stiprība, klase	F4
Nodilumizturība, klase	A12
Ķīmiskā izturība	NPD
Reakcija uz uguni	Eiroklase A1

kas ir paredzēts betona grīdu izlīdzināšanai, iekšdarbiem un ārdarbiem,  
kuru ražo **SIA „SAKRET”**,  
kas atrodas „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvijas Republika,

ir pakļauts Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centra veiktai izstrādājuma tipa noteikšanai, ražotnes un ražotāja produkcijas kontroles sākotnējai inspicēšanai, ražošanas procesa kontroles nepārtrauktai uzraudzībai, novērtēšanai un pārbaudēm.

Šis sertifikāts apstiprina, ka visas būvizstrādājumam izvirzītās prasības, kas ir formulētas pielikumā ZA standartā

### LVS EN 13813:2005,

ir izpildītas.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izsniegts 2015. gada 18. decembrī, un saglabās derīgumu tik ilgi līdz nosacījumi, kas ir formulēti minētā harmonizētā standarta tehniskajā specifikācijā, un ražošanas apstākļi ražotnē vai pašā ražotāja kontroles sistēmā netiks būtiski izmainīti. Sertifikāta derīguma termiņš ir 2018. gada 18. decembris.

Rīga,  
2015. gada 18. decembris



I. Matīss  
Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs  
Valdes priekšsēdētājs,  
Dr. habil. inž.

